

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области

10 Лет Октября ул., д. 98, г. Омск, 644001  
Тел. (3812) 32-60-32 Факс (3812) 32-60-30 E-mail: rpn@55.rospotrebnadzor.ru. http://55.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

№ 23 от «24» февраля 2021 г.

г. Омск

**КОУ Омской области «Адаптивная школа - детский сад  
№ 301»**

644023, Омская область, г. Омск,

ул. 17-я Рабочая, 91,

сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование  
и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия

имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого  
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и

зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)  
и адрес места жительства проверяемого гражданина

**Предписание**

**об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

В результате проведения плановой выездной проверки: **КОУ  
Омской области «Адаптивная школа - детский сад № 301», 644023, Омская область, г.**

**Омск, ул. 17-я Рабочая, 91,**  
принимателя, адрес)

(наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области потребительского рынка законодательства, или в области технического регулирования, согласно акту проверки № 23 от «24» февраля 2021 года, а именно:

1. Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ ст. ст. 10, ч.1 ст. 28, ст.39 ч.3.
2. Санитарно – эпидемиологических правил и нормативов:
  - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28: п. 1.4, 1.5., 1.8, 2.2.5, 2.4.2, 2.4.6.2, 2.4.8, 2.5.2, 2.5.3, 2.7.4, 2.9.5, 3.1.1, 3.1.7, 3.4.10, 3.4.14;
  - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32: п.п.2.1, 4.6, п.8.1.2 приложение 9, таблица 3 и приложение 7 таблица 1; 8.1.2.3;
  - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003г. №131, пункт 4.2.1. главы 4.
  - СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50, глава XI п. 11.1., глава XVI п. 16.5., п.16.7.
  - СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 57, глава I, п.1.3., глава IV, п. 4.3., глава V, п.5.1.
  - Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СанПиН 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65, пункт 18.3.

положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

На основании ч.1 ст.17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 4. статьи 40 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", а также ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, со ссылкой на нормативные документы	Срок исполнения
1.	Получить санитарно – эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования для осуществления образовательной деятельности на действующее название (на здания по адресу ул. 17-я Рабочая, д. 91 и ул. Багратиона, 27 Б) – п.1.4 СП 2.4.3648-20	До 20.09.2022г.
2.	Обеспечить наполняемость групп детьми с нарушения опорно – двигательного аппарата согласно нормы - п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20	До 20.01.2022г.
3.	Обеспечить проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов согласно требованиям - п.1.8. СП 2.4.3648-20 и п.п.2.1, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 27.10.2020г. № 32	До 20.09.2022г.
4.	Обеспечить проведение исследования технического состояния системы вентиляции здания - 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	До 20.09.2022г.
5. ✓	Во всех туалетных групп унитады обеспечить индивидуальными сидениями на каждого ребенка в 3-х зданиях - п.3.1.7 СП 2.4.3648-20	До 20.01.2022г.
6. ✓	Обеспечить покрытие из дерева твердых лиственных пород столешницы стола для приготовления выпечки (работы с тестом) в горячем цехе пищеблока (здания по адресам ул. 17 Рабочая, 91 и Багратиона, 27Б) - п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20	До 20.01.2022г.
7. ✓	Обеспечить детей 2-мя комплектами банных полотенец в 3-х зданиях - п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20	До 20.01.2022г.
8. ✓	Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд обеда в 3-х зданиях и витаминизации третьих блюд (здания: ул. Багратиона, 27 б, ул. Дианова, 18 корпус4) в соответствии с требованиями п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	До 20.01.2022г.
9. ✓	Освободить территорию (здание по адресу ул. 17-я рабочая, 91), от хозяйственной постройки, функционально не связанной с деятельностью адаптивной школы- детского сада- п.2.2.5	До 20.09.2022г.
10. ✓	Для учащихся начальной школы по адресу ул. 17 Рабочая, 91 туалетные	До 20.09.2022г.

	комнаты для девочек и мальчиков оборудовать с учетом обеспечения условий доступности (для детей-маломобильных групп)- п.3.4.10	2
11.	<p>В КОУ Омской области «Адаптивная школа - детский сад № 301» обеспечить приготовление растворов дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по разведению.</p> <p>Основание: пункт 4.2.1. главы 4 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. СП 3.5.1378-03», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003г. №131.</p>	До 20.01.2022г.
12.	<p>В КОУ Омской области «Адаптивная школа - детский сад № 301» обеспечить меры по предупреждению передачи контагиозных гельминтозов (энтеробиоза) - г. Омск, ул. 17-я Рабочая, 91, г.Омск, ул. Дианова, 18/4.</p> <p>Основание: глава XI п. 11.1., глава XVI п. 16.5., п.16.7. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 глава I, п.1.3., глава IV, п. 4.3., глава V, п.5.1. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 57, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28.</p>	До 20.01.2022г.
13.	<p>Обеспечить наличие сведений о вакцинации в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок: против кори - Ахмедеева Г.Ш. (06.09.1981г.р. - сведения только об одной прививке), Янкин Олег Викторович (27.07.1966г.р. - сведения только об одной прививке), Национального календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям: против брюшного тифа, вирусного гепатита А: слесарь - сантехник - Беляков Алексей Анатольевич, против вирусного гепатита А, дизентерии: заведующий складом пищеблока Богданова Т.М., против вирусного гепатита А: Глоба Т.Е., Лапина Е.И., Усин Т.Х. (сведения об одной прививке от 09.08.2019г.), Сайбагина З.Х. (сведения об одной прививке от 21.06.2019г.).</p> <p>Основание: п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. № 28., пункта 18.3 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней». СанПиН 3.1/3.2.3146-13, утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 г. №65.</p>	До 20.01.2022г.

Ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания возложить на  
КОУ Омской области «Адаптивная школа - детский сад № 301»

ИП, юридическое лицо, должность, фамилия, имя, отчество должностного лица

**Информацию об исполнении пунктов настоящего предписания необходимо сообщить в письменной форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области по адресу: ул. 10 лет Октября, 98, г. Омск, 644001, в течение 3 дней с даты истечения срока их исполнения.**

Не выполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В части невыполнения изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, в соответствии с ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», индивидуальный предприниматель (юридическое лицо, должностное лицо) в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке. **Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.**


Главный специалист-эксперт  
Главный специалист-эксперт  
должностное лицо

  
подпись

Плешкунова Ольга Анатольевна  
Сковородина Светлана Александровна  
фамилия, имя, отчество

### РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ

Предписание от "24" февраля 2021 г. получил "24" февраля 2021 г.

✓  Коннова Н.А., директор КОУ Омской области «Адаптивная школа - детский сад № 301», Распоряжение министерства образования Омской области от 18.04.2017 г. № 39-к (подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и инициалы работника, представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина, работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).



ООО «ЭЦПБ»

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
(ООО «ЭЦПБ»)

ОГРН-1095543008747; ИНН-5504211465; КПП-550401001; Россия, 644070, г.Омск, ул. Лермонтова 79, офис- 2.2.8, тел/факс- (83812) 56-64-50, Сот. тел.- 8 913 614 86 18, e-mail: [ecpb@mail.ru](mailto:ecpb@mail.ru), сайт: [ecpb-omsk.ru](http://ecpb-omsk.ru)

**Акт № 124/22**

Исследование технического состояния системы вентиляции здания с инструментальными измерениями вытяжки воздуха

от « 29 » сентября 20 22 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика»

Булатова Сара Ахташовна, нач. хол. отдела КОУ «АШДС №301»  
(Ф.И.О. Должность. Наименование организации.)

и представитель «Подрядчика» Лебедев Игорь Сергеевич  
(Ф.И.О.)

**29.09.2022 г.** произвели проверку технического состояния вытяжной вентиляционной системы кухни и прачечной в КОУ «АШДС №301» по адресу: г. Омск, ул. Багратиона, д. 27 Б.

Работы, проведённые в ходе обследования вентиляционных систем:

- Инструментальные измерения вытяжки воздуха.
- Осмотр общего состояния систем вентиляции.

Скорость воздушного потока в вентиляционных каналах замерялась анемометром testo 410-1, зав. № 38460709/706 (прошел поверку в ФБУ «Омский ЦСМ» **15.07.22 г.** и пригоден к применению).

Единицы измерения скорости воздушного потока м/с (метры в секунду).

Таблица 1. Результаты измерений вытяжки воздуха в вентиляционных системах.

№ точек	Наименование участков	Сечение воздуховода в мм	Площадь сечения возду-да м <sup>2</sup>	Скорость воздуха, м/сек.	Производительность м <sup>3</sup> /час	
					фактич.	по проекту
точка 1	Т-1 (кухня)	140x140	0,019	8,0	547,2	-
точка 2	Т-2 (кухня)	140x140	0,019	7,0	478,8	-
точка 3	Т-3 (кухня)	140x140	0,019	8,0	547,2	-
точка 4	Т-4 (мойка)	130x130	0,016	3,0	172,8	-
точка 5	Т-5 (раздаточная)	130x130	0,016	2,9	167,04	-
точка 6	Т-6 (хол. цех)	130x130	0,016	3,0	172,8	-
точка 7	Т-7 (хол. машины)	130x130	0,016	1,0	57,6	-
точка 8	Т-8 (хол. машины)	130x130	0,016	1,1	63,36	-
точка 9	Т-9 (постирочная)	175x175	0,031	2,0	223,2	-
точка 10	Т-10 (постирочная)	175x175	0,031	1,9	212,04	-
точка 11	Т-11 (постирочная)	175x175	0,031	2,0	223,2	-
точка 12	Т-12 (постирочная)	175x175	0,031	2,1	234,36	-

точка 13	T-13 (постирочная)	175x175	0,031	2,0	223,2	-
точка 14	T-14 (туалет группы 1)	150x150	0,02	1,0	81	-
точка 15	T-15 (туалет группы 2)	150x150	0,02	1,3	105,3	-
точка 16	T-16 (туалет группы 3)	150x150	0,02	1,2	97,2	-
точка 17	T-17 (туалет группы 4)	150x150	0,02	0,8	64,8	-
точка 18	T-18 (туалет группы 5)	150x150	0,02	0,9	72,9	-
точка 19	T-19 (туалет группы 6)	150x150	0,02	0,6	48,6	-
точка 20	T-20 (туалет группы 7)	150x150	0,02	0,7	56,7	-
точка 21	T-21 (туалет группы 8)	150x150	0,02	0,7	56,7	-

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты измерений изложены в таблице 1.

Принудительные вытяжные системы помещений кухни, мойки, раздаточной, холодного цеха, постирочной и туалетов групп 1,2,3,4,5,6,7,8, в КОУ «АШДС №301» по адресу: г. Омск, ул. Багратиона, д. 27 Б пригодны к эксплуатации, производительность составила: кухня 1573,2 м<sup>3</sup>/ч, мойка 172,8 м<sup>3</sup>/ч, раздаточной 167,0 м<sup>3</sup>/ч, холодного цеха 172,8 м<sup>3</sup>/ч, постирочной 1116,0 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 1-81 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 2-105,3 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 3-97,2 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 4-64,8 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 5-72,9 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 6-48,6 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 7-56,7 м<sup>3</sup>/ч, туалет группы 8-56,7 м<sup>3</sup>/ч.

Представитель заказчика

Бучатова  
(Подпись)

Бучатова Сара Ахатовна  
(Ф.И.О.)

Представитель подрядчика

Лебедев  
(Подпись)

инженер Лебедев Игорь Сергеевич  
(Ф.И.О.)





ООО «ЭЦПБ»

Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
(ООО «ЭЦПБ»)

ОГРН-1095543008747; ИНН-5504211465; КПП-550401001; Россия, 644070, г.Омск, ул. Лермонтова 79, офис- 2.2.8, тел/факс- (83812) 56-64-50, Сот. тел.- 8 913 614 86 18, e-mail: [ecpb@mail.ru](mailto:ecpb@mail.ru), сайт: [ecpb-omsk.ru](http://ecpb-omsk.ru)

**Акт № 123/22**

Исследование технического состояния системы вентиляции здания с инструментальными измерениями вытяжки воздуха

от « 29 » сентября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика»

Костмихова Л. В., нач. экз. отдела КОУ, АИ ДС № 301 " Омск

(Ф.И.О. Должность. Наименование организации.)

и представитель «Подрядчика» Лебедев Игорь Сергеевич

(Ф.И.О.)

**29.09.2022 г.** произвели проверку технического состояния вытяжной вентиляционной системы кухни и прачечной в **КОУ «АИДС №301» по адресу: г. Омск, ул. Дианова, д. 18 корп.4.**

Работы, проведённые в ходе обследования вентиляционных систем:

- Инструментальные измерения вытяжки воздуха.
- Осмотр общего состояния систем вентиляции.

Скорость воздушного потока в вентиляционных каналах замерялась анемометром testo 410-1, зав. № 38460709/706 (прошел поверку в ФБУ «Омский ЦСМ» **15.07.22г.** и пригоден к применению).

Единицы измерения скорости воздушного потока м/с (метры в секунду).

Таблица 1. Результаты измерений вытяжки воздуха в вентиляционных системах помещений кухни, мойки и прачечной.

№ точек	Наименование участков	Сечение воздуховода в мм	Площадь сечения воздуха м <sup>2</sup>	Скорость воздуха, м/сек.	Производительность м <sup>3</sup> /час	
					фактич.	по проекту
точка 1	Т-1 (кухня)	135x135	0,018	5	324	-
точка 2	Т-2 (кухня)	135x135	0,018	5	324	-
точка 3	Т-3 (кухня)	135x135	0,018	5	324	-
точка 4	Т-4 (мойка)	135x135	0,018	2	129,6	
точка 5	Т-5 (прачечная)	130x130	0,016	1,1	63,36	
точка 6	Т-6 (прачечная)	130x130	0,016	1,1	63,36	
точка 7	Т-7 (прачечная)	130x130	0,016	1,1	63,36	
точка 8	Т-8 (прачечная)	130x130	0,016	1,0	57,6	
точка 9	Т-9 (прачечная)	130x130	0,016	1,0	57,6	
точка 10	Т-10 (прачечная)	130x130	0,016	1,1	63,36	
точка 11	Т-11 (прачечная)	130x130	0,016	1,1	63,36	
точка 12	Т-12 (прачечная)	130x130	0,016	1,0	57,6	



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты измерений изложены в таблице 1.

Принудительные вытяжные системы помещений кухни, мойки и прачечной в КОУ «АШДС №301» по адресу: г. Омск, ул. Дзюнова, д. 18 корп.4 пригодны к эксплуатации, производительность составила: кухня 972 м<sup>3</sup>/ч, мойка 129,6 м<sup>3</sup>/ч, прачечная 489,6 м<sup>3</sup>/ч.

Представитель заказчика

*Тостикова Л.В.*  
(Подпись)

Тостикова Л.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель подрядчика

*Лебедев И.С.*  
(Подпись)

инженер Лебедев Игорь Сергеевич  
(Ф.И.О.)





Общество с ограниченной ответственностью  
«ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»  
(ООО «ЭЦПБ»)

ОГРН-1095543008747; ИНН-5504211465; КПП-550401001; Россия, 644070, г.Омск, ул. Лермонтова 79, офис- 2.2.8, тел/факс- (83812) 56-64-50, Сот. тел.- 8 913 614 86 18, e-mail: [ecpb@mail.ru](mailto:ecpb@mail.ru), сайт: [ecpb-omsk.ru](http://ecpb-omsk.ru)

**Акт № 122/22**

Исследование технического состояния системы вентиляции здания с инструментальными измерениями вытяжки воздуха

от « 29 » сентября 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика»  
Батюшина Наталья Леонидовна нач.хоз.отдела КОУ АИДС №301  
(Ф.И.О. Должность. Наименование организации.)

и представитель «Подрядчика» Лебедев Игорь Сергеевич  
(Ф.И.О.)

**29.09.2022 г.** произвели проверку технического состояния вытяжной вентиляционной системы кухни и прачечной в **КОУ «АИДС №301» по адресу: г. Омск, ул. 17 Рабочая, д. 91.**

Работы, проведённые в ходе обследования вентиляционных систем:

- Инструментальные измерения вытяжки воздуха.
- Осмотр общего состояния систем вентиляции.

Скорость воздушного потока в вентиляционных каналах замерялась анемометром testo 410-1, зав. № 38460709/706 (прошел поверку в ФБУ «Омский ЦСМ» **15.07.22г.** и пригоден к применению).

Единицы измерения скорости воздушного потока м/с (метры в секунду).

Таблица 1. Результаты измерений вытяжки воздуха в вентиляционных системах помещений кухни и прачечной.

№ точек	Наименование участков	Сечение воздуховода в мм	Площадь сечения воз-духа м <sup>2</sup>	Скорость воздуха, м/сек.	Производительность м <sup>3</sup> /час	
					фактич.	по проекту
точка 1	Т-1 (кухня)	D180	0,011	13,2	522	-
точка 2	Т-2 (прачечная)	130x130	0,016	11,7	677,9	-

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Результаты измерений изложены в таблице 1.

Принудительная вытяжная система помещений кухни и прачечной в **КОУ «АИДС №301» по адресу: г. Омск, ул. 17 Рабочая, д. 91** пригодна к эксплуатации, производительность составила 1199,9 м<sup>3</sup>/ч.

Представитель заказчика

Батюшина Н.Л.  
(Подпись)

Батюшина Н.Л.  
(Ф.И.О.)

Представитель подрядчика

Лебедев И.С.  
(Подпись)

инженер Лебедев Игорь Сергеевич  
(Ф.И.О.)

